



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης



**Co-funded by
the European Union**

This project is co-funded by the European Union under the Digital Europe Programme grant agreement No. 101091504.

Μέλος της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας EuroQCI



Αθήνα, 21/08/2024
Αρ. Πρωτ. 11807/ΑΣ

Απαντήσεις στα σχόλια που υποβλήθηκαν κατά τη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης Τεύχους Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για «Προμήθεια δεκαέξι (16) Rack τύπου Micro data Center για την εγκατάσταση εξοπλισμού QKD σε κόμβους του εθνικού δικτύου κβαντικών υποδομών HellasQCI».

Ερώτηση 1

Πίνακας Συμμόρφωσης 1-Rack τύπου Micro Data Center 42U / 1.1.36

Απαίτηση : Οι πόρτες να διαθέτουν κλειδαριές ασφαλείας μοναδιαίες ανά rack

Σχολιασμός: Εξ όσων γνωρίζουμε το σύνολο των κατασκευαστών ικριωμάτων δεν προσφέρει την δυνατότητα αυτή. Επιπλέον η ελεγχόμενη πρόσβαση στο micro dc επιτυγχάνεται με τους καρτοαναγνώστες και την κεντρική διαχείριση. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε κατά πόσο η απαίτηση μπορεί να αλλάξει σε επιθυμητό από απαιτητό?

Απάντηση

Το σχόλιο γίνεται αποδεκτό. Η προδιαγραφή τροποποιείται ως ακολούθως : "Οι πόρτες να διαθέτουν κλειδαριές ασφαλείας επιθυμητά μοναδιαίες ανά rack".

Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 7 • ΑΘΗΝΑ • Τ.Κ.11523 • ΤΗΛ: 210 74.74.274
7, KIFISIAS AV. • 11523, ATHENS • GREECE • TEL: +30.210.74.74.274



e-mail: info@grnet.gr • www.grnet.gr
Αριθμός ΓΕΜΗ: 3057201000

Ερώτηση 2

Πίνακας Συμμόρφωσης 1-Rack τύπου Micro Data Center 42U / 1.1.18

Απαίτηση : Οι πόρτες να διαθέτουν κλειδαριές ασφαλείας μοναδιαίες ανά rack

Σχολιασμός: Εξ όσων γνωρίζουμε το σύνολο των κατασκευαστών ικριωμάτων δεν προσφέρει την δυνατότητα αυτή. Επιπλέον η ελεγχόμενη πρόσβαση στο micro dc επιτυγχάνεται με τους καρτοαναγνώστες και την κεντρική διαχείριση. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε κατά πόσο η απαίτηση μπορεί να αλλάξει σε επιθυμητό από απαιτητό?

Απάντηση

Το σχόλιο γίνεται αποδεκτό. Η προδιαγραφή τροποποιείται ως ακολούθως : "Οι πόρτες να διαθέτουν κλειδαριές ασφαλείας επιθυμητά μοναδιαίες ανά rack".

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

Αριστείδης Σωτηρόπουλος