

Αθήνα, 14/10/2026

Αρ. Πρωτ.: 18182/ΑΣ

Διευκρινιστικές Απαντήσεις στα κατατεθέντα ερωτήματα επί της υπ' αρ. πρωτ. 16370/ΑΣ/24.09.2026 Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για τη σύναψη σύμβασης για την «Προμήθεια και αντικατάσταση συσσωρευτών στα Κέντρα Δεδομένων των Λούρου & Κνωσού»

Αρ. πρωτ. Διακήρυξης	16370/ΑΣ/24.09.2026
Μοναδικός Κωδικός ΕΣΗΔΗΣ	536149
Ημ/νία έναρξης υποβολής προσφορών	24.09.2026
Καταληκτική ημ/νία υποβολής προσφορών	26.10.2026
Φορέας (Αναθέτουσα Αρχή)	ΕΔΥΤΕ Α.Ε.
Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου Επικοινωνίας	Αλμπάνης Ιωάννης
Τηλέφωνο	2107474274
E-mail	info@grnet.gr

Αναφορικά με τη διενέργεια του ως άνω Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων, παραθέτουμε απαντήσεις στα κατατεθέντα ερωτήματα:

Ερώτημα 1:

Να επιβεβαιωθεί το απαιτούμενο ύψος των συσσωρευτών για τα συστήματα Galaxy 7000. Είναι 223mm (παράρτημα Ι & πίνακας οικονομικής προσφοράς) ή 239mm (πίνακας συμμόρφωσης)?

Απάντηση 1:

Σχετικά με το απαιτούμενο ύψος των συσσωρευτών για τα συστήματα Galaxy 7000, το σωστό ύψος είναι 223 mm. Ενδεικτικός τύπος: Exide Sprinter Pure Power S12V2800PP ή ισοδύναμο.

Ερώτημα 2:

Να επιβεβαιωθεί εάν ζητείται να απομακρυνθούν το σύνολο των συσσωρευτών που θα αντικατασταθούν, ήτοι 332 τεμάχια ή μόνο 36τεμ, όπως αναγράφεται στον πίνακα συμμόρφωσης?

Απάντηση 2:

Η υποχρέωση της Αναδόχου για την απομάκρυνση των παλαιών συσσωρευτών αφορά στο σύνολο των συσσωρευτών που θα αντικατασταθούν, ήτοι 332 τεμάχια.

Με εκτίμηση,

2026.10.14

16:55:05

+03'00'

Αριστείδης Σωτηρόπουλος

Διευθύνων Σύμβουλος

ΕΔΥΤΕ Α.Ε.